

Режим работы Новосибирского водохранилища: приток 570 м³/с, сброс 1100 м³/с, уровни на 08-00: средний 109,13 мБС (-6 см/сут), у плотины гидроузла 109,05 мБС, уровень воды р. Обь – г.Новосибирска составляет 91,26 мБС (0), за сутки +12 см.

С 28 марта увеличены среднесуточные сбросы в нижний бьеф Новосибирского водохранилища до 1200±50 м³/с. При этом уровень воды в р.Обь по НВП не ниже -25см.

С 29 марта будут увеличены среднесуточные сбросы в нижний бьеф Новосибирского водохранилища до 1200±50 м/с. При этом уровень воды в р.Обь по НВП не ниже -25см.

Сведения о водности: в бассейне Верхней и Средней Оби водность средняя.

Проблем с водообеспечением в зоне деятельности Верхне-Обского БВУ – нет.